

EN	ES	IT	NL	DA	NO	AR	JP
FR	DE	PT	EL	FI	SV	KU	ID
CS	HU	LV	PL	BG	SL	KO	TH
ET	LT	MT	RO	SK	TR	ZH	HR

www.ansell.com

Instructions for use

ELECTRICIANS

Europe, Middle East and Africa (EMEA) Region

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Brussels, Belgium
☎ +32 2 528 74 00
✉ +32 2 528 74 01

Australia

Ansell Limited
Level 3, 678 Victoria Street
Richmond, Vic, 3121 Australia
☎ +61 1800 337 041
✉ +61 1800 803 578

North America Region

Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South, Suite 210
Iselin, NJ 08830 USA
☎ +1 800 800 0444
✉ +1 800 800 0445

UK IMPORTER

Ansell (U.K.) Limited, Block C, Willerby
Hill Business Park, Willerby, Hull, HU10 6FE,
United Kingdom

DE - GEBRAUCHSANLEITUNG - ELEKTRIKER-HANDSCHUHE

VERWENDUNG: Diese Handschuhe sind ausschließlich für den Handschutz bei Elektroarbeiten konstruiert. Sie werden HERGESTELLT UND GETESTET GEMÄß DEN NORMEN EN 60903: 2003 UND ASTM D120: 2002. Diese Produkte dürfen ausschließlich zu dem für sie bestimmten Zweck verwendet werden: **ERLÄUTERUNG DER EVENTUELL AUF DEN HANDSCHUHEN/DER VERPACKUNG ANGEBEBENEN KENNZEICHNUNGEN UND PIKTOGRAMME:** 1. Das Produkt erfüllt die Anforderungen der Verordnung (EU) 2016/425 für persönliche Schutzausrüstung und ist entsprechend zertifiziert. 2. Das Produkt erfüllt die Anforderungen der Verordnung (EU) 2016/425 für persönliche Schutzausrüstung in ihrer abgeänderten, für Großbritannien geltenden Fassung und ist entsprechend zertifiziert. Den CE- und UKCA-Kennzeichnungen nachgestellt ist ein vierstelliger Code. Dieser entspricht der I.D.-Nummer der jeweiligen Benannten/Akkreditierten Stelle, die mit der Bewertung der Konformität von Produkten der Kategorie II zum Schutz vor ernsthaften Risiken beauftragt wurde. Baumusterprüfbescheinigung (Modul B) und Konformitätserklärung auf Basis der Qualitätssicherung des Herstellungsverfahrens (Modul D): EU: Centexbel Belgium (I.D. 0493), Technologiepark 70, B-9052 Zwijnaarde, Großbritannien: Satra Technology Centre, Wyndham Way, Telford Way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD, Großbritannien. Die EU- oder GB-Konformitätserklärungen sind abrufbar unter www.ansell.com/regulatory, 3. **EN ISO 21420: 2020** = Bitte lesen Sie vor der Verwendung der Produkte sorgfältig diese Gebrauchsanleitung oder wenden Sie sich für weitere Informationen an Ansell. 4. Das Produkt erfüllt die Anforderungen der für PSA geltenden koreanischen Arbeits- und Gesundheitsschutzgesetze und ist entsprechend zertifiziert. 5. **Klasse** = Klassifizierung des Handschuhs:

Klasse	Kategorien	Maximale WS-Nutzspannung*	Maximale GS-Nutzspannung*	Größen
00	A/Z/C	500 V	750 V	7, 8, 9, 10, 11
0	A/Z/C	1.000 V	1.500 V	8, 9, 10, 11
1	A/Z/C	7.500 V	11.250 V	8, 9, 10, 11
2	R/C	17.000 V	25.500 V	8, 9, 10, 11
3	R/C	26.500 V	39.750 V	9, 10, 11, 12
4	R/C	36.000 V	54.000 V	9, 10, 11, 12

*WS = Wechselstrom; GS = Gleichstrom. 6. **Kategorie** = Spezialkategorie: **A** – Säurefest; **Z** – Ozonfest; **C** – Extremkältefest; **H** – Öltest; **R** = A + Z + H. 7. **ATPV** = Arc Thermal Performance Value (Thermischer Lichtbogenkennwert), getestet gemäß ASTM F2675: 2022. Die erzielte einfallende Energie mit dem Ergebnis einer Wahrscheinlichkeit von 50%, dass ein Hitzeübertrag durch den Handschuh prognostiziert wird, der für eine Hautverbrennung zweiten Grades ausreichend ist. 8. **EBT** = Breakopen Threshold Energy (Aufbruchschwellenenergie), getestet gemäß ASTM F2675: 2022. Die auf ein Material oder Materialsystem einfallende Energie mit dem Ergebnis einer Wahrscheinlichkeit von 50% eines Materialaufbruchs. 9. **APC** = Arc Protective Class (Lichtbogenenschutzklasse), getestet mit dem Lichtbogen-Box-Test gemäß EN IEC 61492-1-2: 2014. Die APC 1 oder 2 gilt für Handschuhe, die den Belastungstest mit Lichtbögen von 4 kA bzw. 7 kA bestanden haben. 10. **Herstellungsdatum**. 11. Der Handschuh ist geeignet für Arbeiten unter Spannung. 12. **Typ** = Typ 1 ist nicht ozonfest; Typ 2 ist ozonfest. Nähere Informationen über die Leistungen des Produkts können bei Ansell angefordert werden. **VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DEN GEBRAUCH:** Handschuhe dürfen weder Hitze oder Licht noch einem Kontakt mit Ölen, Fetten, Terpentin, Terpentinersatz oder starken Säuren ausgesetzt werden. **BESTANDTEILE / GEFÄHRLICHE BESTANDTEILE:** Einige Handschuhe können Bestandteile enthalten, die bei entsprechend sensibilisierten Personen als mögliche Ursache von Allergien bekannt sind und folglich zu Hautreizungen und allergischen Reaktionen führen können. Konsultieren Sie im Fall einer allergischen Reaktion umgehend einen Arzt. **Warnhinweis!** Dieses Produkt enthält Naturfaser, der allergische Reaktionen auslösen kann. Eine sichere Anwendung des Produkts von oder in Verbindung mit Personen mit einer Latexsensibilisierung wurde nicht geprüft. **PFLERGEANLEITUNG: Lagerung:** Die Handschuhe müssen an einem möglichst kühlen, dunklen und trockenen Ort gelagert werden. Der Lagerort muss frei sein von Ozon, Chemikalien, Ölen, Lösungsmitteln, schädlichen Dampf-/Rauchbildungen, elektrischen Entladungen und Sonneneinstrahlung. Die Handschuhe müssen in ihrer natürlichen Formgebung gelagert werden. Die Handschuhe können in Beuteln, Kartons oder Behältern gelagert werden, die ausschließlich zu diesem Zweck konstruiert und genutzt werden. Die Handschuhe dürfen bei der Lagerung nicht gefaltet, zerknittert, umgestülpt, zerdrückt oder gedehnt werden. Die Handschuhe dürfen nicht in der Nähe von Heizungsrohren, Radiatoren oder anderen künstlichen Wärmequellen gelagert oder direktem Sonnen-/Kunstlicht oder einer anderen Ozonquelle ausgesetzt werden. Empfohlene Lagerertemperaturen: 10°C bis maximal 35°C. Prüfung vor der Verwendung: Der Handschuhträger ist dafür verantwortlich, beide Handschuhe eines Paares vor dem Anziehen einer Sichtprüfung und, sofern praktikabel, einer manuellen Luftdichtheitsprüfung zu unterziehen. Wird ein Handschuhpaar als unsicher eingeschätzt, darf es nicht verwendet werden und muss einem Test unterzogen werden. **Pflege:** Es wird empfohlen, verunreinigte Handschuhe zu reinigen. Es dürfen, einschließlich der Lagerbestände, keine Handschuhe der Klassen 1, 2, 3 und 4 verwendet werden, sofern diese nicht innerhalb einer Frist von sechs Monaten getestet wurden. Für Handschuhe der Klassen 00 und 0 kann eine Luftdichtheits- und Sichtprüfung angemessen sein. Gemäß ASTM D120 müssen im Einsatz befindliche Handschuhe erneut einem Elektrottest unterzogen werden; ihre Einsatzdauer ist auf maximal sechs Monate begrenzt. Handschuhe, die einem Elektrottest unterzogen aber nicht für den Einsatz ausgegeben wurden, dürfen erst dann zum Einsatz kommen, wenn sie innerhalb der letzten zwölf Monate einem Elektrottest unterzogen wurden. **ENTSORGUNG:** Alle Handschuhe, die in Kontakt mit gefährlichen Materialien waren, weisen Degradationsmerkmale (z.B. Risse, Löcher, Verfärbungen, Schwachstellen) auf. Zur Vermeidung eines erneuten Einsatzes von ausgemusterten Handschuhen wird zur deren Kennzeichnung das Abschneiden eines Handschuhfingers empfohlen. Entsorgen Sie die Produkte gemäß den Vorschriften Ihrer örtlichen Behörde. Entsorgung in Deponien oder Müllverbrennungsanlagen nur unter kontrollierten Bedingungen.

Hinweis: Der Anwender ist verantwortlich, vor der Verwendung dieses Produkts angemessene Sicherheits-, Gesundheitsschutz- und Umweltpolitiken einzuführen und die Gültigkeit von gesetzlichen Einschränkungen festzustellen.

Ansell

2022-09



1		2	
3		4	
5	CLASS XX	6	CATEGORY A/Z/C/R
7	ATPV	8	EBT
9	APC X	10	
11		12	TYPE1

