

EN	ES	IT	NL	DA	NO	AR	JP
FR	DE	PT	EL	FI	SV	RU	ID
CS	HU	LV	PL	BG	SL	KO	TH
ET	LT	MT	RO	SK	TR	ZH	HR

www.ansell.com

Instructions for use

ELECTRICIANS

Europe, Middle East and Africa (EMEA) Region

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Brussels, Belgium
☎ +32 2 528 74 00
✉ +32 2 528 74 01

Australia

Ansell Limited
Level 3, 678 Victoria Street
Richmond, Vic, 3121 Australia
☎ +61 1800 337 041
✉ +61 1800 803 578

North America Region

Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South, Suite 210
Iselin, NJ 08830 USA
☎ +1 800 800 0444
✉ +1 800 800 0445

UK IMPORTER

Ansell (U.K.) Limited, Block C, Willerby
Hill Business Park, Willerby, Hull, HU10 6FE,
United Kingdom

Ansell

2022-09

1		2	
3		4	
5	CLASS XX	6	CATEGORY A/Z/C/R
7	ATPV	8	EBT
9	APC X	10	
11		12	TYPE1

Ansell

ΕΛ – ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ – ΓΑΝΤΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
ΧΡΗΣΗ: Αυτό το προϊόν έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για την προστασία των χεριών κατά τον χειρισμό ηλεκτρολογικών εξοπλισμών και ΚΑΤΑΣΧΕΥΣΤΗΚΕ ΚΑΙ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΣΕ ΔΟΚΙΜΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ EN 60903: 2003 ΚΑΙ ASTM D120: 2022. Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο για τις ενδείξιμένες χρήσεις: **ΕΠΕΞΕΡΓΗΣΗ ΣΗΜΑΝΤΕΩΝ Η ΕΚΚΟΦΙΣΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΓΑΝΤΙΑ/ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:** **1.** Το προϊόν συμμορφώνεται προς τις απαιτήσεις του ευρωπαϊκού κανονισμού για τα μέσα ατομικής προστασίας 2016/425 και είναι πιστοποιημένο βάσει αυτού. **2.** Το προϊόν συμμορφώνεται προς τις απαιτήσεις του κανονισμού 2016/425 για τα μέσα ατομικής προστασίας, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ενσωματώθηκε στο δίκαιο του Ηνωμένου Βασιλείου, και είναι πιστοποιημένο βάσει αυτού. Οι σήμαντες CE και UKCA ακολουθούν από έναν τετραγώνιο κωδικό που αντιστοιχεί στον κωδικό αναγνώρισης του κοινοποιημένου/εγκεκριμένου οργανισμού ο οποίος είναι αρμόδιος για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης του προϊόντος σύμφωνα με την κατηγορία III, ήτοι για προϊόντα που προστατεύουν από σοβαρούς κινδύνους. Πιστοποιητικό εξέτασης τύπου (Ενότητα Β) και συμμόρφωση προς τον τύπο με βάση τη διασφάλιση της ποιότητας της διαδικασίας παραγωγής (ενότητα Δ) από τους εξής οργανισμούς: Για την ΕΕ: Centexbel Belgium (I.D. 0493), Technolgiepark 70, B-3052 Zwijnaarde. Για το Ηνωμένο Βασίλειο: Satra Technology Centre, Wyndham Way, Telford Way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD, HB. Για να λάβετε τη δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ ή UK, επισκεφθείτε τον διαδικτυακό τόπο www.ansell.com/regulatory. **3. EN ISO 21420: 2020** = Πριν από τη χρήση του προϊόντος διαβάστε τις οδηγίες χρήσης ή επικοινωνήστε με την Ansell για περισσότερες πληροφορίες. **4.** Το προϊόν συμμορφώνεται προς τις απαιτήσεις της νομοθεσίας της Δημοκρατίας της Κύπρου για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία όσον αφορά τα μέσα ατομικής προστασίας και είναι πιστοποιημένο βάσει της εν λόγω νομοθεσίας. **5. Κλάση** = Κλάση ταξινόμησης των γαντιών:

Κλάση	Κατηγορίες	Μέγιστη τάση χρήσης AC (V)*	Μέγιστη τάση χρήσης DC (V)*	Μεγέθη
00	A/Z/C	500 V	750 V	7, 8, 9, 10, 11
0	A/Z/C	1.000 V	1.500 V	8, 9, 10, 11
1	A/Z/C	7.500 V	11.250 V	8, 9, 10, 11
2	R/C	17.000 V	25.500 V	8, 9, 10, 11
3	R/C	26.500 V	39.750 V	9, 10, 11, 12
4	R/C	36.000 V	54.000 V	9, 10, 11, 12

*AC = Ευρωπαϊκό Ευρωπαϊκό Ρεύμα; DC = Συνεχές Ρεύμα. **6. Κατηγορία** = Ειδική κατηγορία: **A** – Ανθεκτικά σε οξεία; **Z** – Ανθεκτικά στο όξιν; **C** – Ανθεκτικά σε εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες; **H** – Ανθεκτικά στο πετρέλαιο; **R** = A + Z + H. **7. ATPV** = Τιμή θερμικής απόδοσης ηλεκτρικού τόξου, όπως ελέγχεται σύμφωνα με το πρότυπο ASTM F2675: 2022, είναι η προσπίπτουσα ενέργεια όπως μετρήθηκε και η οποία αντιστοιχεί σε 50% πιθανότητας να διαπεράσει το γάντι επαρκής θερμότητα κοινή να προκαλέσει έγκαυμα δεύτερου βαθμού. **8. EBT** = Κατώφλι ενέργειας διάρρηξης υλικού, όπως ελέγχεται σύμφωνα με το πρότυπο ASTM F2675: 2022, είναι η προσπίπτουσα ενέργεια σε υλικό ή σύστημα υλικών που αντιστοιχεί σε 50% πιθανότητας διάρρηξης του υλικού. **9. APC** = Κλάση προστασίας ηλεκτρικού τόξου όπως ελέγχεται στο πλαίσιο του συνόλου δοκιμών βάσει του προτύπου EN IEC 61482-1-2: 2014, όπου η κλάση APC 1 ή 2 αναφέρεται σε γάντια που αποτελούνται με επιτυχία τις δοκιμές έκθεσης σε ηλεκτρικό τόξο έντασης 4 kA ή 7 kA, αντίστοιχα. **10.** Ημερησια παραγωγή: **11.** Τα γάντια είναι κατάλληλα για εργασία υπό τάση. **12. Τύπος** = Τα γάντια Τύπου 1 δεν είναι ανθεκτικά στο όξιν. Τα γάντια Τύπου 2 είναι ανθεκτικά στο όξιν. **ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ:** Τα γάντια δεν πρέπει να εκτίθενται άσκοπα σε θερμότητα, φως ή σε επαφή με πετρέλαιο, γράσο, φυσικό ή συνθετικό νέφρι, ή ισχυρά οξέα. **ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ / ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ:** Ορισμένα γάντια ενδέχεται να περιέχουν συστατικά γνωστά για την αλλεργιογόνο δράση τους σε άτομα που έχουν αποκτήσει ευαισθησία και που ενδέχεται να παρουσιάσουν ερεθισμούς ή/και αλλεργικές αντιδράσεις ως αποτέλεσμα της επαφής τους με τα συστατικά αυτά. Σε περίπτωση αλλεργικών αντιδράσεων, ζητήστε άμεσα ιατρική βοήθεια. **Προειδοποίηση!** Το προϊόν αυτό περιέχει φυσικά λάτεξ το οποίο μπορεί να προκαλέσει αλλεργικές αντιδράσεις. Η ασφαλή χρήση του προϊόντος από άτομα με ευαισθησία στο λάτεξ δεν έχει τεκμηριωθεί. **ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ:** Αποθήκευση: Τα γάντια αποθηκεύονται σε δροσερό, σκοτεινό και όσο το δυνατόν στεγνό χώρο. Ο χώρος αυτός δεν θα πρέπει να περιέχει οξόν, χημικά, έλαια, διαλύτες, βλαβερούς ατμούς και αναθυμιάσεις, και θα πρέπει να προστατεύεται από ηλεκτρικές εκκενώσεις και ηλεκτική ακτινοβολία. Τα γάντια πρέπει να αποθηκεύονται στο φυσικό τους σχήμα. Θα πρέπει να φυλάσσονται μέσα σε σακούλα, κομμάτι ή σε ειδικά σχεδιασμένο περιέκτη, δεν θα πρέπει να φυλάσσονται διπλωμένα, τσακισμένα, κυμαμένα, να μην είναι δίπλα σε άλλων τράπου που να τεντώνονται ή να συμπιέζονται. Πρέπει να διασφαλίζεται ότι τα γάντια δεν συμπιέζονται, δεν διπλώνονται και δεν φυλάσσονται κοντά σε σωληνίσκους, θερμαντικά συστήματα ή άλλες πηγές τεχνητής θερμότητας και δεν εκτίθενται σε άμεση ηλεκτική ακτινοβολία, τεχνητό φωτισμό ή άλλες πηγές όζοντος. Συνιστάται να φυλάσσονται σε θερμοκρασίες από 10°C έως 35°C. Έλεγχος πριν από τη χρήση: Τα γάντια ελέγχονται πριν από κάθε χρήση για ελαφρύ σπινάκι και τα δύο γάντια κάθε ζεύγους γαντιών και να τα υποβάλλει σε μη αυτόματη δοκιμή εφαρμογής αέρα, εφόσον είναι εφικτό. Αν κάποιο από τα δύο γάντια δεν είναι ασφαλή, τότε το συγκεκριμένο ζεύγος δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί αλλά να επιστραφεί για έλεγχο. **Συντήρηση:** Όταν τα γάντια λερωθούν, συνιστάται η απομάκρυνση των ακαθαρσιών. Τα γάντια κλάσης 1, 2, 3 και 4, ακόμη και όσα φυλάσσονται στην αποθήκη, δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν αν δεν υποβληθούν σε έλεγχο κατά τους προηγούμενους έξι μήνες. Τα γάντια κλάσης 00 και 0, ο έλεγχος για διαρροές αέρα και ο σπινάκις ελέγχος κρίνονται επαρκείς. Σύμφωνα με το πρότυπο ASTM D120, τα γάντια που χρησιμοποιούνται πρέπει να υποβάλλονται σε επαναληπτικό έλεγχο προστασίας από το ηλεκτρικό ρεύμα, και η διάρκεια χρήσης τους να μην υπερβαίνει τους έξι μήνες. Τα γάντια που έχουν υποβληθεί σε έλεγχο προστασίας από το ηλεκτρικό ρεύμα αλλά δεν χρησιμοποιήθηκαν, επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν μόνο εφόσον ο έλεγχος προστασίας από το ηλεκτρικό ρεύμα διενεργήθηκε εντός των τελευταίων δωδεκά μηνών. **ΑΠΟΡΡΙΨΗ:** Γάντια που ήρθαν σε επαφή με επικινδυνά υλικά φέρουν αλοιωτικές όπως οξείδια, οπές, δυσχρωμίες, και λείψαντα του υλικού. Πριν από την απόρριψη συνιστάται η αποκοπή ενός δοκιμασίου του γαντιού για αποφυγή της επαναχρησιμοποίησης του προϊόντος. Απορρίψτε τα γάντια σύμφωνα με τους κανονισμούς των αρμόδιων τοπικών αρχών. Η υγειονομική ταφή ή η καύση του προϊόντος πρέπει να γίνεται υπό ελεγχόμενες συνθήκες.

Σημείωση: Αποτελεί ευθύνη του χρήστη να τηρεί αρθρές πρακτικές για την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον, και να ενημερώνεται για την εφαρμογή τυχόν ρυθμιστικών περιορισμών πριν από τη χρήση του προϊόντος.

Ansell